

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27

единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99, E-mail: go_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание № 107/1/59

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

27 апреля 2018 г.

г. Ульяновск

**Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 150 «Чебурашка» (далее МБДОУ д/с № 150)**

Заведующей Поповой Наталье Владимировне

Во исполнении распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и ПР по г. Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсиевича Андрея Николаевича № 107 от 05.04.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 09.04.2018 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 27.04.2018 года с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин., проведена **плановая** проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности МБДОУ д/с № 150 по адресу: 432054, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 76.

Лицо (а), проводившие проверку: **Государственный инспектор города Ульяновска по
пожарному надзору Ферцева Анна Павловна**

При проведении проверки присутствовали: **Заведующая МБДОУ д/с № 150 Попова
Наталья Владимировна**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отмет- ка о выпол- нении
1.	В предоставленной инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. (далее ППР в РФ) п.461 л.	27.03.2019	
2.	Дверь, отделяющая помещение старшей группы от лестничной клетки 2-го этажа не оборудована приспособлением для самозакрывания. <i>Фактически приспособление для самозакрывания отсутствует.</i>	ФЗ № 123- ФЗ ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; ППР в РФ п. 36 «г»	27.03.2019	

3.	Не обеспечивается исправное состояние знаков пожарной безопасности. <i>Фактически в местах установки извещателей пожарных ручных, расположенных в здании детского дома, знаки пожарной безопасности отсутствуют.</i>	ППР в РФ п.43	27.03.2019	
4.	На стене, отделяющей лестничную клетку 1-го этажа (левое, правое крыло) от общего коридора (левое, правое крыло), имеются проемы без дверей. <i>Устройство проемов, за исключением дверных, во внутренних стенах лестничных клеток не допускается.</i>	ФЗ № 123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч.1 ст.6; СНиП II-A.5-62 п. 4.9 прим. 1; СниП II-A.5-70* п. 4.8 прим. 1; СниП 21-01-97* п. 6.18*; СП 2.13130.2012 п. 5.4.16	27.03.2019	
5.	На стене, отделяющей лестничную клетку 2-го этажа (левое, правое крыло) от общего коридора (левое, правое крыло), имеются проемы без дверей. <i>Устройство проемов, за исключением дверных, во внутренних стенах лестничных клеток не допускается.</i>	ФЗ № 123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч.1 ст.6; СНиП II-A.5-62 п. 4.9 прим. 1; СниП II-A.5-70* п. 4.8 прим. 1; СниП 21-01-97* п. 6.18*; СП 2.13130.2012 п. 5.4.16	27.03.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Ульяновска
по пожарному надзору Ферцева Анна Павловна

« 27 » апреля 2018 год

Предписание для исполнения получил:


(подпись) (должность, фамилия)

« 27 » 04 2018 год

